

Miłówka, dnia 18.10.2021r.

Uczestnicy postępowania
(wszyscy)

Dotyczy wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający otrzymał następujące zapytanie do treści SWZ:

1. *Czym kieruje się Zamawiający wymagając stosowania opraw OUSc. Na chwilę obecną jest ograniczona dostępność przedmiotowych opraw a cena jest identyczna co opraw LED. Biorąc pod uwagę koszt energii elektrycznej stosowanie przedmiotowych opraw jest nieuzasadnione ekonomicznie, oprawa typu OUSc zużywa o 60% więcej energii elektrycznej co równoważna oprawa w technologii LED. Wnioskuje, aby Zamawiający dopuścił stosowanie opraw LED w ciepłej temperaturze barwowej w przedziale od 2800K – 3600K*

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa obejmuje rozbudowę już istniejącego oświetlenia ulicznego, w którym zastosowane są oprawy typu OUSc. Z uwagi na jednorodność całego oświetlenia, Zamawiający wymaga zastosowania opraw typu OUSc.

2. *Proszę udostępnić podkład mapowy na brakujące zakresy.*

Odpowiedź: W ogłoszeniu o udzielenie zamówienia zamieszczone zostały wszystkie podkłady mapowe dla całego zakresu robót.

WÓJT
Robert Piętka