

Wszyscy uczestnicy postępowania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

INFORMACJA

Dotyczy zadania pn.: **Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kamesznicy**
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19. Postępowanie RRG.271.4.2022.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie poprawnej grubości membrany EPDM wskazanej w dokumentacji zamiennej.
Na rysunku załącznik nr 9, zbiorniki wody surowej, wskazano grubość membrany EPDM z atestem PZH jako 0,4cm.
Zwyczajowo stosuje się grubość 0,1cm, tj. 1mm.

Odpowiedź:

Prawidłowa grubość membrany EPDM to 0,1cm podana w projekcie grubość 0,4 cm to omyłka pisarska.

Pytanie nr 2:

Nie udało mi się zlokalizować zakresu prac ziemnych, oraz rodzaju gruntu pod fundamenty zbiorników. Czy dysponujecie Państwo takim opracowaniem geologicznym?

Odpowiedź:

Opinia geotechniczna podłoża gruntowego została dodana jako nowy załącznik nr 15 – Dokumentacja geotechniczna.

Pytanie nr 3:

Czy zgodnie z przedmiarem należy wykonać jedynie wykop na głębokość chudego betonu i bezpośrednio na gruncie rodzimym ułożyć chudy beton?

Odpowiedź:

Zakres prac ziemnych wynika z przedmiaru robót, rodzaj gruntu jest określony w opinii geotechnicznej natomiast rodzaj kruszywa pod fundamentem został określony w zał. nr 14 „Zbiorniki wody surowej- zbrojenie fundamentu zbiornika”, tj. pospółka stabilizowana cementem do gł. 1,2 m p.p.t oraz kruszywo łamane stabilizowane cementem o grubości 20 cm. Głębokość wykopu zgodnie z zał. nr 14 tj. 1,2m p.p.t.

Pytanie nr 4:

Czy w wykopie nie występuje woda gruntowa? Jaki jest rodzaj gruntu?

Odpowiedź:

Wysokość wody gruntowej oraz rodzaj gruntu zostało określone w opinii geotechnicznej.

WÓJT
Robert Piętko