

RRG.271.8.1.2016

Milówka, dnia 31.10.2016 r.

**Uczestnicy Postępowania
Przetargowego**

Dotyczy: zadania pn. Odbudowa drogi gminnej Kolonia Zabawa do p. Zajaca w Milówce w km 0+000 do km 0+424

Wójt Gminy Milówka informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem jak wyżej wpłynęły do Zamawiającego w dniu 28.10.2016 r. poniższe zapytania, na które udziela się odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy w pozycji 2.2 „wykopy” – należy ująć rozbiórkę istniejącej nawierzchni wraz z utylizacją?

Odp. 1. Jeśli wykonawca materiał z wykopu musi poddać utylizacji, to powinien te koszty ująć w odpowiednich pozycjach oferty.

Pytanie 2.

Czy wykopy w skarpie i pod dren w km 0+190-0+424 będą robotami prowadzonymi w obszarze uregulowanym prawnie (czy jest to teren prywatny) ?

Odp. 2. Planowane roboty będą wykonywane na terenie działek inwestora.

Pytanie 3.

Czy ilość przedmiarowa pozycji 6.004 jest poprawna?

Odp. 3. Poprawna ilość dla pozycji 6.004 wynosi 132,04 t. Taką ilość należy ująć do wyceny oferty.

Pytanie 4.

Czy posiadają Państwo projekt budowlany z rzędnymi niwelety przedmiotowego odcinka drogi. Czy po podniesieniu niwelety droga nie będzie kolidować ze zjazdami prywatnymi?

Odp. 4. Projekt nie zawiera profilu podłużnego. Projektant nie przewiduje problemów z dostosowaniem zjazdów do jezdni i odpowiada za wskazanie wykonawcy stosownego rozwiązania, jeśli wykonawca nadal nie będzie wiedział, jak wykonać te roboty, w ramach nadzoru autorskiego.

Powyższe wyjaśnienia stanowią nieodłączny element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

WÓJT

Robert Piętka