

**Uczestnicy Postępowania
Przetargowego**

Dotyczy: zadania pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy - nadbudowa istniejącego zbiornika stacji uzdatniania wody i pompowni wody z infrastrukturą technologiczną wraz ze zmianą konstrukcji dachu i budową budynku koagulacji, z osadnikiem, oraz budową dwóch zbiorników wody surowej. Postępowanie RRG.271.10.2018

Wójt Gminy Milówka informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem jak wyżej wpłynęły do Zamawiającego w dniu 29.06.2018 r. poniższe zapytania. Zgodnie z art.38 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.

Dezynfekcja: w Specyfikacji Technicznej jest dozowanie NaOCl, a na schemacie stacji uzdatniania wody-pomieszczenie filtrów dwutlenku chloru.

Odp. 1 Podstawowa dezynfekcja wody będzie odbywała się za pomocą dwutlenku chloru pochodzącego z generatora umieszczonego w pomieszczeniu filtrów. Tam też będzie zamontowany dodatkowy system uzdatniania podchlorynem sodu NaOCl, który będzie wykorzystywany okresowo.

Pytanie 2.

Czy dopuszcza się montaż przewodów technologicznych w technologii klejonego PCV.

Odp. 2 Zamawiający nie dopuszcza tej technologii. Wykonanie zgodnie z warunkami operatora z dnia 05.11.2015 r, opublikowany jako załącznik 8.Projekt-uzgodnienia +załączniki.

Powyższe wyjaśnienia stanowią nieodłączny element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

WÓJT

Robert Piętko